

国土交通大臣認定番号 PS060FL-0716		件名				
		品番	部 品 名	材 質	数量	備 考
●配管方向及び管径をご指示ください。		①	本体	SUS304	1	
		②	防水層止め	SUS304	1	
		③	ソケット	SUS304	1s	別途
		④	耐火材	ケイ酸カルシウム	1	

北

4-φ15

西

東

南

□600

2

□300

2

4

3

1

15

□345

h

H

15

方向 サイズ	東	西	南	北
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				

※ご注文の際は配管サイズ・方向を上欄に○印を入れご指示ください。

型式	h	H
SF-FCS-30- 20	200	450
SF-FCS-30- 30	300	550
SF-FCS-30- 40	400	650
SF-FCS-30- 50	500	750
SF-FCS-30- 60	600	850
SF-FCS-30- 70	700	950
SF-FCS-30- 80	800	1050
SF-FCS-30- 90	900	1150
SF-FCS-30-100	1000	1250

品名 耐火仕様吊り会所柵		種別		型式 SF-FCS-30 型	
承認 	審査 	作成 A.TATARA	縮尺 	作成 2024.12.17	区分 図番 C701-093

SF 福西鋳物株式会社